



PAVTO TÉRREO ELÉTRICO
ESC: 1/50

QUADRO DE CARGAS / DIMENS.

CIRCUITO ILUMINA. TOMADAS								
N.	80	100	300	4400	POT. TOTAL	DISJ.	FIO	ELETRODUTO
01	18	00	02	00	2040	15	2,5	19
02	06	04	04	00	2080	15	2,5	19
03	09	08	02	00	2160	15	2,5	19
04	06	08	01	00	1580	15	2,5	19
05	12	00	00	00	0960	15	2,5	19
06	12	00	00	00	0960	15	2,5	19
07	12	00	00	00	0960	15	2,5	19
PARCIAL					10740	50	10	32
NUMERO DE FASES=					3	ATERRAMENTO= 10 mm2 - COBRE NU		

LEGENDA

	DISJUNTOR MONOFASICO
	CONDUTOR NEUTRO
	CONDUTOR FASE
	CONDUTOR RETORNO
	FIO TERRA
	QUADRO DE DISTRIBUICAO
	QUADRO DE MEDICAO
	PONTO DE LUZ NO TETO
	TOMADA A 2.10m DE ALTURA
	TOMADA A 1.10m DE ALTURA
	TOMADA A 0.30m DE ALTURA
	INTERRUPTOR SIMPLES
	INTERRUPTOR 2 TECLAS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA

 João Carlos Munareto Presidente Odivar Clóvis Biscaia Secretário Executivo	TÍTULO	PRANCHA
	REFERENCIA	08
PROPRIETÁRIO	ASSINATURA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ASSINATURA	
DESENHO	ESCALA	PREFEITURA
ARQ. JEAN	INDICADA	
	DATA	
	FEV/2022	

Av. Manoel Raque, 99
Vidreira - SC
Fone 5660255